



TATRA TENDER

[všetkým známym záujemcom]

V Bratislave dňa 01.02.2021

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 10 – KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta

Verejný obstarávateľ **Mesto Košice, so sídlom na adrese Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice** (ďalej aj ako „**Verejný obstarávateľ**“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**ZVO**“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 02.12.2020 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2020/S 235-579155 a dňa 03.12.2020 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 255/2020 pod označením 44259 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „**Oznámenie**“), vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „*KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta*“ (ďalej aj ako „**Zákazka**“).

Spoločnosť **Tatra Tender s. r. o.**, so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Verejného obstarávania vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	<p>Otázka:</p> <p>Predložený projekt dopravného značenia obsahuje aj veľkorozmerové dopravné značenie typu DZ IS 9, no predložený výkaz výmer dané dopravné značenie neobsahuje. Žiadam verejného obstarávateľa o vysvetlenie danej nezrovnalosti.</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Do výkazov výmer SO 101-01 a 101-02 doplníme položky takto:</p> <p>SO 101-01: Do výkazu výmer doplníme položky č. 200 až 202. Poznámka: Nosič veľkorozmernej značky tvoria 3 stĺpiky.</p>



200	K	914002812	Osadenie a montáž veľkorozmerných zvislých dopravných značiek	ks	1,000
201	M	404410179305	Informatívna smerová značka IS9 (Návesť pred križovatkou), II. trieda, HIP, 10 rokov	ks	1,000
202	M	404490008477	Profil I 140 pozinkovaný, nosič pre dopravné značky, dĺ. 4m	ks	3,000
<p>SO 101-02: Do výkazu výmer dopĺňame položky č. 200 až 202. Poznámka: Nosič veľkorozmernej značky tvoria 3 stĺpiky.</p>					
200	K	914002812	Osadenie a montáž veľkorozmerných zvislých dopravných značiek	ks	1,000
201	M	404410179305	Informatívna smerová značka IS9 (Návesť pred križovatkou), II. trieda, HIP, 10 rokov	ks	1,000
202	M	404490008477	Profil I 140 pozinkovaný, nosič pre dopravné značky, dĺ. 4m	ks	3,000
2	<p>Otázka:</p> <p>Predložený projekt trvalého dopravného značenia je projektovaný podľa vyhlášky č. 9/2009. odo dňa 1.4.2020 platí nová vyhláška č. 30/2020. Žiadame verejného obstarávateľa, podľa ktorej vyhlášky má verejný obstarávateľ postupovať pri ocenení dopravného značenia.</p>				
	<p>Odpoveď:</p> <p>Verejný obstarávateľ odkazuje na Vysvetlenie súťažných podkladov č. 7, odpoveď na otázku č. 54.</p>				
3	<p>Otázka:</p> <p>V predloženom výkaze výmer sa nachádzajú aj položky s nulovým množstvom, napríklad v objekte SO 112-00 - Cyklistická komunikácia. Je potrebné vyplniť jednotkovú cenu aj pri týchto položkách?</p>				
	<p>Odpoveď:</p> <p>Verejný obstarávateľ odkazuje na Vysvetlenie súťažných podkladov č. 6, odpoveď na otázku č. 1.</p>				
4	<p>Otázka:</p> <p>V objektoch SO 102-00 - Komunikácie, spevnené plochy - ul. Važecká, SO 111-01 - BUS zastávky na ceste II/552 a SO 111-02 BUS zastávky na privádzači sú navrhnuté autobusové prístrešky. V projektovej dokumentácii sa pri každej zastávke nachádza Označník - Infopanel, ktorý sa vo výkazoze výmer nenachádza. Žiadame doplniť do výkazu výmer montáž a dodávku Označníka - Infopanela.</p>				
	<p>Odpoveď:</p> <p>Označníky sú vykázané pri objektoch 410-01 až 410-10.</p>				



TATRA TENDER

5	<p>Otázka:</p> <p>V PD (TS, výkresová časť PS 410) sú špecifikované prvky kamerového systému (kamery otočné, kamery pevné, licencie SW, diskové pole pre záznam obrazu), ktoré ako uvádzajú jednotlivé TS, majú byť plne kompatibilné s existujúcim kamerovým systémom, ktorý bol budovaný počas výstavby IKD a MET. Avšak, v zaslaných VV všetky tieto položky chýbajú. žiadame o vysvetlenie danej nezrovnalosti/ doplnenie daných položiek do VV.</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Verejný obstarávateľ odkazuje na Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5, odpoveď na otázku č. 7.</p>
6	<p>Otázka:</p> <p>Vo výkaze výmer v oddieli 8 - Rúrové vedenie sa nachádzajú položky týkajúce sa zriadenia uličných vpustov. K týmto vpustom buď chýbajú alebo je nedostatočný počet materiálu - mreží. Napríklad v objekte SO 101-01 - Slanecká cesta II/552 ide o zriadenie 126 ks vpustov, ale mreža tam nie je ani jedna. V objekte SO 101-02 - Slanecká cesta II/552 - privádzač obsahuje položku na zriadenie 4 ks vpustov, ale mreža tam je len v počte 1 ks. Žiadame o vysvetlenie týchto nezrovnalostí alebo doplnenie danej položky do výkazu výmer.</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Uchádzač v otázke pri SO 101-02 nesprávne uvádza 4 ks vpustov, vo výkaze výmer sú 3 ks.</p> <p>Verejný obstarávateľ odkazuje na Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4, odpovede na otázky č. 19 a 20.</p>