



TATRA TENDER

[všetkým známym záujemcom]

V Bratislave dňa 12.02.2021

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 18 – KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta

Verejný obstarávateľ **Mesto Košice, so sídlom na adrese Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice** (ďalej aj ako „**Verejný obstarávateľ**“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**ZVO**“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 02.12.2020 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2020/S 235-579155 a dňa 03.12.2020 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 255/2020 pod označením 44259 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „**Oznámenie**“), vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „**KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta**“ (ďalej aj ako „**Zákazka**“).

Spoločnosť **Tatra Tender s. r. o.**, so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Verejného obstarávania vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	<p>Otázka:</p> <p>Vo vysvetlení súťažných podkladov č.5 zo dňa 28.1.2021, otázka / odpoveď č.17 sa píše: „Otázka: Chceme sa opýtať, ako budú riešené prekládky optických káblov spoločností SITEL, O2 Slovakia, Orange, DOL, SWAN, UPC, SANET. V projektovej dokumentácii nie sú riešené fyzické prekládky optických káblov do nových kábelovodov a zároveň dôjde aj k prerušeniu prevádzky optických káblov, ktoré sú uložené v dotknutom úseku.</p> <p>Odpoveď: Jedná sa o ochranu existujúcich káblov, ich uloženie do kábelových delených (dvojdielnych) chráničiek, v existujúcej trase. Nejedná sa o preložku. Stanoviská dotknutých prevádzkovateľov boli zapracované do PD a následne PD odsúhlasená prevádzkovateľom.“</p> <p>Na základe stanoviska správcu sietí – spoločnosti SITEL pre objekty SO 665-00 - Ochrana optického kábla UPC, 666-00 - Ochrana diaľkového optického kábla Delta Online, 667-02 - Ochrana optického kábla SITEL konštatujeme že:</p>



<p>SO 665-00 - Ochrana optického kábla UPC - je technicky nerealizovateľný z dôvodu, že kábel UPC sa nachádza v trase spoločnosti SITEL, v podvrte a nie je ho možné navrhovaným spôsobom ochrániť - kábel UPC sa nachádza v trase optického kábla SITEL v celej dĺžke a preto sa aj na tento kábel vzťahuje potreba preloženia do novej trasy</p> <p>666-00 - Ochrana diaľkového optického kábla Delta Online - Káble Delta Online sa nachádzajú v trase spoločnosti SITEL v celej dĺžke a preto sa na tieto káble vzťahuje potreba ich preloženia do novobudovanej trasy - Vzhľadom že sa jedná o realizáciu nového multikanálu s 9timi otvormi, je nutné dodať a zafúknuť nové prvky a káble do tejto trasy</p> <p>667-02 - Ochrana optického kábla SITEL - Káble SITEL sa nachádzajú v trase spoločnosti SITEL v celej dĺžke a preto sa na tieto káble vzťahuje potreba ich preloženia do novobudovanej trasy - Vzhľadom že sa jedná o realizáciu nového multikanálu s 9timi otvormi, je nutné dodať a zafúknuť nové prvky a káble do tejto trasy</p> <p>Ostatní operátori : O2, Orange a Sanet v projekte nie sú riešení vôbec a keďže sa tiež nachádzajú v trase spoločnosti SITEL v celej dĺžke, vzťahuje sa nich potreba preloženia do novobudovanej trasy.</p> <p>Ďalej – na ulici Napájadla sa v rámci projektu bude rozširovať chodník, bude nutné stranovo preložiť trasu spoločnosti SITEL, pretože sa v tomto momente nachádza vedľa chodníka. Túto časť projekt nerieši.</p> <p>Predpokladáme správne, že aj napriek rozporu medzi vysvetlením VO a stanoviskom správcu sietí, požaduje VO oceniť uvedené objekty v zmysle výkazu výmer a odpovede zo dňa 28.1.2021 a všetky chýbajúce práce, ktoré popisuje správca sietí budú riešene počas realizácie ako navyše práce? Ak náš predpoklad nie je správny, žiadame VO o doplnenie projektovej dokumentácie a opravu výkazu výmer, doplnenie výkazu výmer príslušných objektov.</p>
<p>Odpoveď:</p> <p>Verejný obstarávateľ na základe vyjadrení správcu trasy elektronickej komunikačnej siete nahrádza v plnom rozsahu výkazy výmer SO 665-00, SO 666-00 a SO 607-02 novými výkazmi podľa Prílohy C.2 súťažných podkladov – Rozpočet zmluvnej ceny. Dopad zmien na projektovú dokumentáciu bude riešený realizačným projektom, ktorý je zahrnutý do výkazu výmer.</p> <p>Odpoveďou zároveň upravujeme naše stanoviská uvedené vo Vysvetleniach súťažných podkladov:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5, odpoveď na otázku č. 17,- Vysvetlenie súťažných podkladov č. 7, odpoveď na otázku č. 23,- Vysvetlenie súťažných podkladov č. 11, odpoveď na otázku č. 1.

Nakoľko toto vysvetlenie súťažných podkladov predstavuje úpravu Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, Obstarávateľ vykoná samostatným dokumentom aj príslušnú zmenu súťažných podkladov.

**Oprava už poskytnutých vysvetlení:****Verejný obstarávateľ zároveň týmto opravuje:****Vysvetlenie súťažných podkladov č. 8 zo dňa 29.01.2021, ktoré bolo zverejnené prostredníctvom systému JOSEPHINE dňa 29.01.2021 - opravená odpoveď na otázku č. 2 znie nasledovne:**

2	Odpoveď:					
	Do položky č. 7 Demontáž existujúcich trakčných/trakčno-osvetľovacích stožiarov je potrebné zahrnúť aj odstránenie a likvidáciu základov.					
	Nad rámec otázky sme zistili, že položka č. 6 má vo výkaze výmer nesprávne uvedené množstvo.					
	Výkaz výmer SO 630-00 upravujeme takto:					
	6	M	369110010704	Stožiar trakčný Lc-10 m/12 kN	ks	1,000
		VV		Podľa opraveného vysvetlenia SP č.8, odpoveď na otázku č.2		
		VV		Opravujeme množstvo položky		
		VV		19,00 " pôvodne		19,000
		VV		1-19 " rozdiel		-18,000
		VV		Súčet		1,000
	7	K	210251517-D	Demontáž existujúcich trakčných/trakčno-osvetľovacích stožiarov	ks	20,000
		VV		Podľa vysvetlenia SP č.8, odpoveď na otázku č.2		
		VV		Opravujeme popis položky		
		VV		Demontáž existujúcich trakčných/trakčno-osvetľovacích stožiarov, vrátane základov a likvidácie demontovaných hmôt		
		VV		20,00		20,000