



TATRA TENDER

[všetkým známym záujemcom]

V Bratislave dňa 02.02.2021

**VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 15 – KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta**

Verejný obstarávateľ **Mesto Košice, so sídlom na adrese Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice** (ďalej aj ako „**Verejný obstarávateľ**“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**ZVO**“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 02.12.2020 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2020/S 235-579155 a dňa 03.12.2020 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 255/2020 pod označením 44259 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „**Oznámenie**“), vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „*KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta*“ (ďalej aj ako „**Zákazka**“).

Spoločnosť **Tatra Tender s. r. o.**, so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Verejného obstarávania vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	<p>Otázka:</p> <p>Výkaz výmer k objektu 701-00 - Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 0,440 a preložka STL plynovodu DN 90 opisuje položku: 66 - 230260002 - Prepojenie regulačnej stanice na plynovodnú prípojku DN 80 - 2ks</p> <p>Predpokladáme správne, že uvedená položka opisuje prepojenie prekladaného plyn. potrubia na existujúci plynovod, ktorý je pod tlakom - ostrým prepojom bezodstávkovou metódou? Ak je náš predpoklad nie je správny, žiadame VO o doplnenie projektovej dokumentácie, ktorá bude uvádzať spôsob napojenia a možnosť uzatvorenia plynovodu počas prepojov.</p>
	<p><b>Odpoveď:</b></p> <p><b>Prepojenie prekladaného plynového potrubia s existujúcim plynovodom sa uskutoční ostrým prepojom. Projektová dokumentácia nebude doplnená.</b></p>
	<p>Otázka:</p>



TATRA TENDER

2	Výkaz výmer k objektu 221-00 - Úprava Myslavského potoka opisuje položky: 7 - 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 - 609,180m3 8 - 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - 609,180t				
	Po preštudovaní výkazu výmer konštatujeme, že výmera poplatku za skládku je nesprávna (uvedené množstvo je v m3, nie v tonách). Žiadame opraviť výmeru položky "Poplatok za skládkovanie".				
<b>Odpoveď:</b>					
Vo výkaze výmer objektu 221-00 Úprava Myslavského potoka položku č. 8 opravujeme takto:					
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1096,524