



TATRA TENDER

[všetkým známym záujemcom]

V Bratislave dňa 12.02.2021

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 19 – KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta

Verejný obstarávateľ **Mesto Košice, so sídlom na adrese Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice** (ďalej aj ako „**Verejný obstarávateľ**“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**ZVO**“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 02.12.2020 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2020/S 235-579155 a dňa 03.12.2020 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 255/2020 pod označením 44259 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „**Oznámenie**“), vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „*KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta*“ (ďalej aj ako „**Zákazka**“).

Spoločnosť **Tatra Tender s. r. o.**, so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Verejného obstarávania vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov						
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď					
1	Otázka: SO 801-00 Dočasné premostenie nad Myslavským potokom, položka č.11-Podklad z kameniva stmelého cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm v množstve 150m2. Podľa našich prepočtov by výmera tejto položky mala byť 470m2, tak ako je to uvedené aj pri položke č.3-Odstánenie CBGM. Je množstvo položky č.11 uvedené nesprávne?					
	Odpoveď: Vo výkaze výmer objektu 801-00 Dočasné premostenie nad Myslavským potokom položku č. 11 opravujeme takto:					
	11	K	567123114	Podklad z kameniva stmelého cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	470,00



TATRA TENDER

2	<p>Otázka:</p> <p>SO 801-00 Dočasné premostenie nad Myslavským potokom, položka č.22- Mostové provizórium dĺ. 31 m - prenájom konštrukcie, vrátane dopravy. Vo výkaze výmer tejto položky je uvedené „odhad používania 3 roky“. Celková doba realizácie diela je 24 mesiacov. Podľa postupu výstavby SO 201-00 je tiež zrejme, že doba používania dočasného premostenia vo výkaze výmer je nesprávna. Prosíme VO o uvedenie správnej doby používania dočasného premostenia vo výkaze výmer.</p>					
	<p>Odpoveď:</p> <p>Dobu prenájmu mostného provizória si stanoví uchádzač na základe ním uvažovaného času využívania dočasného premostenia a túto dobu ocení v ponuke.</p>					
3	<p>Otázka:</p> <p>Podľa projektovej dokumentácie SO 202-00 Lávka pre peších a cyklistov nad Myslavským potokom, technická správa str. 25, odstavec 10.1 Skúšky pilót. V rozpočte tohto stavebného objektu sa však položka „Projektom predpísané skúšky pilót“ nenachádza (v SO 201-00 je uvedená ako p.č.16). Prosíme o doplnenie tejto položky do SO 202-00.</p>					
	<p>Odpoveď:</p> <p>Vo výkaze výmer objektu 202-00 Lávka pre peších a cyklistov nad Myslavským potokom dopĺňame za položku č. 17 položku č. 100 takto:</p> <table border="1"><tr><td>100</td><td>K</td><td>224385199</td><td>Projektom predpísané skúšky rúrkových mikropilót</td><td>ks.</td><td>2,00</td></tr></table>	100	K	224385199	Projektom predpísané skúšky rúrkových mikropilót	ks.
100	K	224385199	Projektom predpísané skúšky rúrkových mikropilót	ks.	2,00	

Nakoľko toto vysvetlenie súťažných podkladov predstavuje úpravu Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, Obstarávateľ vykoná samostatným dokumentom aj príslušnú zmenu súťažných podkladov.