

DP MATRIX						
Číslo	Názov	Množstvo	Počiatočný stav	Požadovaný stav	Počiatočný čas	Poznámka
1.01	TRIEDA MATRIX	81.0	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	viac než 10 rokov
1.02	TRIEDA MATRIX	82.0	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	viac než 10 rokov
1.03	TRIEDA MATRIX	84.0	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	viac než 10 rokov
1.04	TRIEDA MATRIX	89.0	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	viac než 10 rokov
1.05	TRIEDA ZÁSOBNÁ ATLÉZIE	42.0	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	viac než 10 rokov
1.06	CHODBA	141.0	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	viac než 10 rokov
1.07	HYGIENICKÁ MIESTNOSŤ	3.0	P-01 Implementačný	06-Úplne rovnaký stav	12-Úplne rovnaký	
1.08	KOMUNIKÁCIA	9.0	P-01 Implementačný	06-Úplne rovnaký stav	12-Úplne rovnaký	
1.09	MIESTNOSŤ PRE UPRATOVAČOV	0.0	P-01 Implementačný	06-Úplne rovnaký stav	12-Úplne rovnaký	
1.10	KOMUNIKÁCIA	4.0	P-01 Implementačný	06-Úplne rovnaký stav	12-Úplne rovnaký	
1.11	CHODBA	16.0	P-01 Implementačný	06-Úplne rovnaký stav	12-Úplne rovnaký	
1.12	TRIEDA MATRIX	81.0	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	viac než 10 rokov
1.13	TRIEDA MATRIX	81.0	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	viac než 10 rokov
1.14	TRIEDA MATRIX	81.0	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	viac než 10 rokov
1.15	CHODBA	18.0	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	viac než 10 rokov
1.16	KANCELÁRIA ZOSTAVA	20.7	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	viac než 10 rokov
1.17	KANCELÁRIA ZOSTAVA	8.0	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	viac než 10 rokov
1.18	KANCELÁRIA RADŤE	9.0	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	viac než 10 rokov
1.19	ZÁSOBA	9.0	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	viac než 10 rokov
1.20	KANCELÁRIA SPOLOČNÁ ZÓNA	9.7	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	viac než 10 rokov
1.21	KANCELÁRIA ZOSTAVA	20.3	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	viac než 10 rokov
1.22	KÚPEĽŇA	9.4	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	
1.23	SPRCHA	1.0	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	
1.24	WC ŽENY	9.0	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	
1.25	WC MUŽI	7.0	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	
1.26	ZDRAVOTNÁ MIESTNOSŤ	24.0	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	viac než 10 rokov
1.27	ZÁSOBNÍK ZUPOS	8.0	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	viac než 10 rokov
1.28	ZÁSOBNÍK ZUPOS	8.0	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	viac než 10 rokov
1.29	CHODBA	18.0	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	viac než 10 rokov
1.30	WC IMOBIL	3.7	P-01 Implementačný	06-Úplne rovnaký stav	12-Úplne rovnaký	
1.31	HYGIENICKÁ MIESTNOSŤ	3.4	P-01 Implementačný	06-Úplne rovnaký stav	12-Úplne rovnaký	
1.32	WC SPRCHY	9.2	P-01 Implementačný	06-Úplne rovnaký stav	12-Úplne rovnaký	
1.33	WC UPC	5.2	P-01 Implementačný	06-Úplne rovnaký stav	12-Úplne rovnaký	
1.34	KOMUNIKÁCIA	4.4	P-01 Implementačný	06-Úplne rovnaký stav	12-Úplne rovnaký	
1.35	PRÍPRAVA	1.9	P-01 Implementačný	06-Úplne rovnaký stav	12-Úplne rovnaký	
1.36	CHODBA	9.3	P-01 Implementačný	06-Úplne rovnaký stav	12-Úplne rovnaký	viac než 10 rokov
1.37	TRIEDA MATRIX	80.4	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	viac než 10 rokov
1.38	TRIEDA MATRIX	80.4	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	viac než 10 rokov
1.39	TRIEDA MATRIX	80.0	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	viac než 10 rokov
1.40	TRIEDA MATRIX	84.0	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	viac než 10 rokov
1.41	TRIEDA MATRIX	83.0	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	viac než 10 rokov
1.42	TRIEDA MATRIX	81.0	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	viac než 10 rokov
1.43	ZDOTKOVÁ ZÓNA	84.0	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	viac než 10 rokov
1.44	ZDOTKOVÁ ZÓNA	84.1	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	viac než 10 rokov
1.45	ZDOTKOVÁ ZÓNA	80.7	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	viac než 10 rokov
1.46	TRIEDA MATRIX	81.0	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	viac než 10 rokov
1.47	ZÁSOBNÍK	80.7	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	viac než 10 rokov
1.48	WC SPRCHY	9.2	P-01 Implementačný	06-Úplne rovnaký stav	12-Úplne rovnaký	
1.49	HYGIENICKÁ MIESTNOSŤ	3.4	P-01 Implementačný	06-Úplne rovnaký stav	12-Úplne rovnaký	
1.50	WC UPC	5.2	P-01 Implementačný	06-Úplne rovnaký stav	12-Úplne rovnaký	
1.51	CHODBA	9.3	P-01 Implementačný	06-Úplne rovnaký stav	12-Úplne rovnaký	viac než 10 rokov
1.52	ÚTLAK / ŠKLAD	3.2	P-01 Implementačný	06-Úplne rovnaký stav	12-Úplne rovnaký	
1.53	KOMUNIKÁCIA	4.4	P-01 Implementačný	06-Úplne rovnaký stav	12-Úplne rovnaký	
1.54	TRIEDA MATRIX	81.0	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	viac než 10 rokov
1.55	TRIEDA MATRIX	81.0	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	viac než 10 rokov
1.56	TRIEDA MATRIX	80.0	P-01 Implementačný	01-Úplne rovnaký stav	01-Úplne rovnaký	viac než 10 rokov
Suma počtu		2283.0				

LEGENDA PRÍSTROJOV

- NÁDZOVÉ NÁSTENNÉ TLAČIDLO CENTRAL STOP, IP20/PANIC HC
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, RADENIE 5, 230V, 10A, IP20
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, RADENIE 6, 230V, 10A, IP20
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, RADENIE 6, 230V, 10A, IP20
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, RADENIE 6+6, 230V, 10A, IP20
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, RADENIE 7, 230V, 10A, IP20
- SENZOROVÝ SPÍNAČ, 10A, 230V, IP20, GRAD.360°
- ZÁSUVKA, 16A, 230V, IP20
- OVOJ.ZÁSUVKA, 16A, 230V, IP44
- ZÁSUVKA, 16A, 230V, IP44
- ZÁSUVKA, 3D 125A, 400V, IP67
- DÁTOVÁ ZÁSUVKA, 2xRJ45, ETHERNET, CAT. 6A, IP20
- HDMI ZÁSUVKA
- EL. VÝVOD, 5-ŽILOVÝ, 1 FÁZOVÝ, VŠEOBECNÝ, 230V/50Hz
- EL. VÝVOD, 5-ŽILOVÝ, 3 FÁZOVÝ, VŠEOBECNÝ, 400V/50Hz
- SENZOROVÝ SPÍNAČ, 10A, 230V, IP20, GRAD.360°
- SLABOPRÚDOVÝ DÁTOVÝ ROZVÁDZAČ RACK
- SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, NAPR.AVRA LOHA LED 22W 2323lm IP40 4000K CRI80
- SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, NAPR.AVRA LOHA LED 22W 2323lm IP40 4000K CRI80
- SVIETIDLO LED, ZAVESENÉ, NAPR.PLENO G4 540 LED 10W 1121lm IP54 4000K CRI 80
- SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, NAPR.COMBILUNE DIRECT LED 51W 4540lm IP20 4000K CRI90
- SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, NAPR.PLENO G4 540 LED 13W 1411lm IP20 4000K CRI 80
- SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, NAPR.LENTO LED 2m 47W 5400lm IP20 4000K CRI80
- SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, NAPR.AVRA GYON LED 24W 3330lm IP20 4000K CRI80
- SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, NAPR.LINEAR SURFACE LED 36W 4000lm IP44 3000K CRI80
- SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, NAPR.DISCOVERY EVO LED 19W 2540lm IP44 4000K CRI80
- SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, NAPR.ACB GRACE LED 80W 6800lm IP20 3000K CRI80
- SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, NAPR. DAMP PROOF LED 31W 2400lm IP65 4000K CRI80
- SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, NAPR.EXCIS LED ASTRA 15 W 2020lm DALI IP20 4000K CRI80
- SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, CULPRIJU LED 14W 1460lm IP20 3000K CRI80
- VLAKNÍ ROZVÁDZAČ PRE JEDNOTLIVÚ SIEKCIU
- BYTOVÝ ROZVÁDZAČ
- VLAKNÍ ROZVÁDZAČ PRE KUCHYŇU
- PODKROVNÝ ROZVÁDZAČ PRE BLOCKHOUSY
- ZÁSUVKOVÁ SKRIŇA, ATYP RAZOVITÁ, V=470mJ
- ZÁSUVKOVÁ SKRIŇA, ATYP RAZOVITÁ, V=400V/13A, V=400V/32A s istením
- SVIETIDLO LED NÁDZOVÉ, BEZPEČNOSTNÉ, 1h,3.0W/230V, Akku: 4.8V/2.0Ah - 3h Autonomia
- SVIETIDLO LED, NÁDZOVÉ, S PIKTOGRAMOM ÚNIE, 1h,6X/LED/SEC, Akku: 6.4V/2.0Ah - 3h Autonomia
- V.V.T.+VEĽKOKAPACITNÁ TRASA, KABLOVÝ RIEBER 200x50
- HORIZONTÁLNA TRASA - ZEMITEĽNÁ KÁBLOVÁ TRASA
- HORIZONTÁLNA TRASA - KÁBLOVÝ ŽLAB 200x50
- RÁMAŤ, 1-NÁSOBNÝ / 1-FRAME
- RÁMAŤ, 2-NÁSOBNÝ / 2-FRAME
- RÁMAŤ, 3-NÁSOBNÝ / 3-FRAME
- RÁMAŤ, 4-NÁSOBNÝ / 4-FRAME
- RÁMAŤ, 5-NÁSOBNÝ / 5-FRAME

NAPÁJACIA SÚSTAVA:

TNS/PE AC ~ 50HZ, 230V (ZEM)
TN/PE AC ~ 50HZ, 230V (NN)
ZÁKLADNÁ OCHRANA: STN 33 2000-4-41 ČL.411.2
- OCHRANA PRI PRIAMOM DOTYKU ČL.411.1
- OCHRANA PRI POUŽITÍ STN 33 2000-4-41 ČL.411.3
- OCHRANA PRI NEPRIAMOM DOTYKU ČL.411.3.2
- DOPLNKOVÁ OCHRANA PREDOVŠETKÝM ČL.411.3.3

MALÉ NAPÄTIE SELV A PELV STN 33 2000-4-41 ČL.414
DOPLNKOVÁ OCHRANA: STN 33 2000-4-41 ČL.415
- DOPLNKOVÁ OCHRANA: PRÍDAVNÉ OHRANIČENIE (RCD) ČL.415.1
- DOPLNKOVÁ OCHRANA: DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE ČL.415.2

SVORKA EKVIPOTENCIÁLNA - MET
CIKO BITTERMANN TYP 1809

MIESTNE POSPÁJANIE
PRÍSLUŠNÝM VODIČOM CU4 Žlt. 5 MET

DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE
PRÍSLUŠNÝM VODIČOM H07 4 G 2,5 Žlt. 5 MET

HLAVNÉ POSPÁJANIE
PRÍSLUŠNÝM VODIČOM CU 6 Žlt. 5 MET

POZNÁMKY:
- Projektová dokumentácia podlieha ustanoveniam autorského zákona č. 618/2003 Z.z. v platnom znení a v znení neskorších predpisov, ktoré sú vždy k dispozícii na vyžiadanie autor. Autor má výhradné právo odmietnuť súhlas na ďalšie použitie diela, na ochranu svojej dôjemcovej slobody do diela, na ochranu kontextu diela (ktorá autora nesmú zhoršovať diela) a iné.
- Tento výkres je majetkom projektanta, nesmie byť použitý (ani výňatky), reprodukovaný, upravovaný alebo napodobňovaný bez písomného súhlasu autora, alebo zodpovedného projektového tímu.
- Pri dodávkach a montážnych prácach je dodávateľ povinný dodržiavať vyhlášku č. 8/2011 o platnom znení (147/2013 Z.z v znení neskorších predpisov).
- Dodávateľ je povinný počas výkonu prác zabezpečiť riadnosť vykonávania v podmienok spĺňajúcich zákonov a nariadení a tiež resp. Dohovor o ochrane viacerých súčasťou dodávateľa konania.

INÉ/KLIEC:
- Neodstrániteľnú súčasťou výkresu je pokračujúci zápisu, technický zápisu, všetky špecifikácie a ostatné výkresy projektovej dokumentácie.
- Všetky rozmery na tomto výkrese slúžia k objasneniu projektového riešenia.
- Dodávateľ je povinný overiť všetky dôležité rozmery dodávateľa stavby za jej súčasť. Každé porušenie vo vykazovaní výrobcov nenahrádza dodanej dokumentácie, ktorá je súčasťou dodávky výrobcu. Dodanej dokumentácie tejto súčasťou z hľadiska projektantom a architektom objektu.
- Konkrétne vzorky jednotlivých zabudovaných prvkov/ich konštrukcií je dodávateľ povinný predložiť a mať odsúhlasené s hlavným projektantom a architektom objektu ešte pred objednávkami ich dodávky. Výrobca je povinný dodať investorovi, projekt manažérovi, hlavnému projektantovi a architektovi objektu, ešte pred objednávkami ich dodávky. Dodávateľ je povinný dodať zhotoviteľ rámcu. Projektant a vykonávajúce práce na technickú radu pred odovzdaním a preprave na hotovú stavbu a vykonávanie prvých. Ktoré nebudú zodpovedať kvalite kontrolnej vzorky, alebo odsúhlasenému výkresu.
- Každá alternatívne riešenie je treba odsúhlasiť s hlavným projektantom a architektom objektu.
- Rozmery neuvedené na tomto výkrese nemožno odmerať. Pred začatím výroby a osadením výrobkov je realizátor povinný rozmery preskontrolovať a zistené nie stavbe. Všetky zmeny, ktoré by používali do rámcu, je potrebné urobiť konzultovať s odsúhlasiť s projektantom. Za prípadné odchýlky v meraní a riešenie na vyhotovení rámcu, ktoré zapríčinili výrobcu alebo funkčnosť výrobku, je zodpovedný výrobca.
- Spôsob použitej výrobnej technológie, detailné riešenie a spôsoby výroby si v kompetencii a na zodpovednosť dodávateľa.
- Všetky otvorené zápisy je potrebné kontrolovať v súlade s TZB a čistenia/dodávok.

±0,000 = +161,29 m.n.m. BPV

Investor stavby	Mestská časť Bratislava - Ružiná, Kukučínova 21, 831 08 Bratislava
Názov projektu	**REKONŠTRUKCIA ZŠ PLICKOVA**
Miesto stavby	**Plickova 9, 831 06 Bratislava**
Zhotoviteľ projektu	Partprogram s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava
Hlavný architekt projektu	Ing. arch. Peter Kotulič
Projektový tím	Ing. arch. Paulina Juráková, Ing. arch. Jana Marinková, Ing. Michal Zábranský, Bc. Františak Smatana

Profesia časť PD	E1.5 - ELEKTROINŠTALÁCIA	Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO.01 - Základná škola	Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. Juraj Szabo	Formát	1470 x 594
Vypracoval	Ing. Norm Gelnhar	Mierka	1 : 75
Názov výkresu	**PODORYS 2.NP - Škola**	č. výkresu stupeň	A02_DRP SO.01_E1.5_E3

PARTPROGRAM Partprogram s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.partprogram.sk tel.č: +421910977537