

3/N/PE AC. ~ 50HZ, 400V/230V /TN-S
1/N/PE AC. ~ 50HZ, 230V /TN-S

ZÁKLADNÁ OCHRANA: STN 33 2000-4-41 ČL.411.2

- IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ ČL.A1
- ZABRANY A KRYTY ČL.A2

OCHRANA PRI PORUČE: STN 33 2000-4-41 ČL.411.3

- OCHRANNÉ UZEMNENIE A POSPÁJANIE ČL.411.3.1
- SAMOCINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIE V SYSTÉME TN. ČL.411.3.2
- DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRANIČMI ČL.411.3.3


MALÉ NAPÁJIE SELV A PELV STN 33 2000-4-41 ČL.414


DOPLNKOVÁ OCHRANA: STN 33 2000-4-41 ČL.415

- DOPLNKOVÁ OCHRANA: PRÚDOVÉ CHRANIČE (RCD) ČL.415.1
- DOPLNKOVÁ OCHRANA: DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE ČL.415.2

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  | <u>SVORKA EKVIPOTENCIÁLNA - MET</u>
OBO BETTERMANN TYP 1809 |  | <u>MIESTNE PODPÁJANIE</u>
PRÍSLUŠNÝM VODIČOM CU6 ŽŽ. S MET |
|  | <u>DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE</u>
PRÍSLUŠNÝM VODIČOM H07Z-K6 ŽŽ. S MET |  | <u>HLAVNÉ POSPÁJANIE</u>
PRÍSLUŠNÝM VODIČOM CU16 ŽŽ. S MET |

Investor stavby	Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Názov projektu	REKONŠTRUKCIA ZŠ PLICKOVA
Miesto stavby	Plickova 9, 831 06 Bratislava
Zhotoviteľ projektu	Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava
Hlavný architekt projektu	Ing. arch. Peter Kožuško
Projektový tím	Ing. arch. Paulína Juráková, Ing. arch. Jana Marínicová, Ing. Michal Zábranský, Bc. František Smatana



Profesia/časť PD	E1.5 - ELEKTROINŠTALÁCIA	Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 01 - Základná škola	Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. Juraj Szabo 	Formát	630 x 420
Vypracoval	Ing. Marek Gešnábel	Mierka	1 : 75
Názov výkresu	PÔDORYS 1.PP - Škola	č. zákazky	stupeň
	A02_DRP	stav. objekt	časť
	SO.01	E1.5	E1
PANTOGRAPH Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk		revízia č. tel.č.: +421910977837	