

LEGENDA POTRUBÍ :

- Prívod rozvod ÚK
- Spiatočka rozvod ÚK
- TÚV
- Cirkulácia
- Studená voda
- Expanzné potrubie

poz.	Názov	počet
1.	Výmenníkový blok ÚK 580kW, TV130kW primár zima 70/50°C	1
2.	Kombinovaný rozdeľovač zberač termicky oddelený S tepelnou izoláciou medzi komorami napr. Reflex SINUS 280/181 , dĺžka 3086 mm	1
3.	Expanzná nádoba Reflex N600 o objeme 600L, PN6	2
4.	Zásobník na teplú vodu Reflex Storatherm Aqua Load AL 1500/R2_C objem 1500L, PN10	1
5.	Expanzná nádoba na pitnú vodu Reflex Refix DT100 o objeme 100L, PN10	1
6.	Trojcestný ventil Siemens VXF22.50-40 DN50, PN6, Kv=40m3/h s pohonom SAX	1
7.	Obehové čerpadlo Grundfos, typ Magna3 65-150F m=20,6m3/h, h=11m, 230V, P=29-1377W	1
8.	Dvojcestný regulačný ventil Siemens VVF22.25-10 DN25, PN6, Kv=10m3/h s pohonom SAX	1
9.	Trojcestný ventil Siemens VXF22.25-4 DN25, PN6, Kv=4m3/h s pohonom SAX	1
10.	Obehové čerpadlo Grundfos, typ Magna3 25-100 m=1,8m3/h, h=8,4m, 230V P=9-153W	1
11.	Trojcestný ventil Siemens VXF22.40-16 DN40, PN6, Kv=16m3/h s pohonom SAX	1
12.	Obehové čerpadlo Grundfos, typ Magna3 40-100F m=5,7m3/h, h=8,6m, 230V P=18-359W	1
13.	Vodomer studená voda Kamstrup typ Ultraflow 24, Q=6,3m/h PN25 Mutical 62 + M-Bus, baterkový	1

Objednávateľ časti PD: Račianska teplárenská a.s., Hečkova 5, 831 05 Bratislava
IČO: 35 886 781

±0,000 = +161,26 m.n.m. BPV

PARÉ

Investor stavby	Miestny úrad MČ Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Názov projektu	**REKONŠTRUKCIA ZŠ PLICKOVA**
Miesto stavby	**Plickova 9, 831 06 Bratislava**
Zhotoviteľ projektu	Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava
Hlavný architekti projektu	Ing. arch. Peter Kožuško
Projektový tím	Ing. arch. Paulína Juráková, Ing. Michal Zábranský, Ing. Lukáš Zachar, Ing. Zsolt Nagy, Ing. Matúš Krajčík, Bc. František Smatana, Ing. arch. Kristián Vnučko

Profesia/časť PD	**E.1.7.1_TECHNOLÓGIA OST**	Stupeň	RP
Stavebný objekt	E.1.7 Odovzdávacia stanica tepla (SO 05)	Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. Daniel Badík	Formát	2xA4
Vypracoval	Ing. Daniel Badík, Ing. Eliška Belisová	Mierka	1:25
Názov výkresu	**REZ A-A OST**	č. zákazky stupeň stav. objekt časť výkres č. revízia č.	**A02_RP_SO.05_E.1.7.1_003**

EWES s.r.o. sídlo: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina mobil: 0915 787 242, tel:041/ 270 43 01