2.NP – INTERIÉR

Číslo	Názov
2.01	TRIEDA KMEŇOVÁ
2.02	TRIEDA KMEŇOVÁ
2.03	TRIEDA KMEŇOVÁ
2.04	TRIEDA KMEŇOVÁ
2.05	TRIEDA ODBORNÁ ATELIÉR
2.06	CHODBA
2.07	HYGIENICKÁ KABINKA
2.08	WC DIEVČATÁ
2.09	WC CHLAPCI
2.10	ROZVÁDZAČ
2.11	VÝLEVKA
2.12	CHODBA
2.13	TRIEDA KMEŇOVÁ
2.14	TRIEDA KMEŇOVÁ
2.15	CHODBA
2.16	KANCELÁRIA ZÁSTUPCA
2.17	KANCELÁRIA ASISTENTKA
2.18	KANCELÁRIA RIADITEĽ
2.19	ZÁSADAČKA

2.20	KANCELÁRIA ŠPECIÁLNY PEDAGÓG
2.21	KANCELÁRIA PSYCHOLÓG
2.22	LOGOPÉDIA
2.23	WC ŽENY
2.24	WC MUŽI
2.25	ODDYCHOVÁ MIESTNOSŤ
2.26	ZBOROVŇA 2. STUPEŇ
2.27	ZBOROVŇA 1. STUPEŇ
2.28	CHODBA
2.29	WC MOBIL
2.30	HYGIENICKÁ KABINKA
2.31	WC DIEVČATÁ
2.32	WC CHLAPCI
2.33	ROZVÁDZAČ
2.34	VÝLEVKA
2.35	CHODBA
2.36	TRIEDA KMEŇOVÁ
2.37	TRIEDA KMEŇOVÁ
2.38	TRIEDA KMEŇOVÁ
2.39	TRIEDA KMEŇOVÁ
2.40	TRIEDA KMEŇOVÁ

2.41	TRIEDA KMEŇOVÁ
2.42	TRIEDA KMEŇOVÁ
2.43	ODDYCHOVÁ ZÓNA
2.44	ODDYCHOVÁ ZÓNA
2.45	ODDYCHOVÁ ZÓNA
2.46	TRIEDA KMEŇOVÁ
2.47	ZBOROVŇA
2.48	WC DIEVČATÁ
2.49	HYGIENICKÁ KABINKA
2.50	WC CHLAPCI
2.51	CHODBA
2.52	VÝLEVKA + SKLAD
2.53	ROZVÁDZAČ
2.54	TRIEDA KMEŇOVÁ
2.55	TRIEDA KMEŇOVÁ
2.56	TRIEDA KMEŇOVÁ





LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY

ø 100	SPIRO POTRUBIE ROZMERU ø100 mm
~150 m3/h	MNOŽSTVO VZDUCHU – ODVOD
—▷	SMER PRÚDENIA VZDUCHU
AC	KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA
AHU	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA
THP	TLMIČ HLUKU DO POTRUBIA
55.5	STUPAČKA ČÍSLO 5.5
T1	IZOLÁCIA TEPELNÁ
T2	IZOLÁCIA TEPELNÁ S OPLECHOVANÍM
T3	IZOLÁCIA PROTI OROSENIU OPRAVENÝ VZDUCH
T4	IZOLÁCIA PROTI OROSENIU NEOPRAVENÝ VZDUCH
V	VENTILÁTOR
VV	VÍRIVÁ VÝUSTKA
TV	TANIEROVÝ VENTIL
RK	REGULAČNÁ KLAPKA
SK	SPÄTNÁ KLAPKA
THK	TLMIČ HLUKU DO POTRUBIA, KRUHOVÝ
VKP	VÝUSTKA DO KRUHOVÉHO POTRUBIA
VSP	VÝUSTKA DO 4–HRANNÉHO POTRUBIA
HH	HORNÁ HRANA
SH	SPODNÁ HRANA
NP	NAD PODLAHOU
DM	DVEROVÁ MRIEŽKA
SM	STENOVÁ MRIEŽKA
ZK	ŽALÚZOVÁ KLAPKA

POZNÁMKY

PRIEBEHOVÉ SPOJE VZT POTRUBIA UTESNIŤ A VODIVO PREPOJIŤ PRE ODVOD STATICKEJ ELEKTRINY.
VZT POTRUBIE KOTVIŤ TYPOVÝM DRŽIAKOM NA STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE.
VNÚTORNÉ VZDUCHY VZT POTRUBIE OPATRIŤ IZOLÁCIOU.

DO ODBOČIEK INŠTALOVAŤ NÁRAZNÍKOVÉ PLECHY A ZAREGULOVAŤ PODĽA PREDPÍSANÉHO MNOŽSTVA VZDUCHU
PROTIEŽE VZT, ZTI A UK INŠTALOVAŤ AŽ PO VZÁJOMNEJ KOORDINÁCII NA STAVBE

PRED VÝROBOU A MONTÁŽOU VZT POTRUBIA PREVIEŘIŤ STAV NA STAVBE
ZABEZPEČIŤ SERVISNÝ PRISTUP K VZT ZARIADENIAM

VŠETKY ROZMERY VYPLÝVAJÚCE Z PD PRED VÝROBOU A ZAPOČATÍM PRÁC PREMERAŤ NA STAVBE
ROZDIELY ZISTENÉ NA STAVBE OPROTI PD JE NUTNÉ V TECHNICKOM REŠTIME ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM
A AUTORSKÝ DOHĽAD SAMOTNOU REALIZÁCIOU
VŠETKY STAVEBNÉ OPRAVY A ZÁSAHY DO NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ ZREALIZOVAŤ
IBA PO ODSÚHLASENÍ PROJEKTANTOM STATIKY
VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE KOTVIŤ KAŽDÉ 2 m
VZDUCHOTECHNICKÉ SYSTÉMY PO MONTÁŽI VYREGULOVAŤ

±0,000 = +161,26 m.n.m. BPV

PARÉ

Investor stavby	Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Názov projektu	**REKONŠTRUKCIA ZŠ PLICKOVA**
Miesto stavby	**Plickova 9, 831 06 Bratislava**
Zhotoviteľ projektu	Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava
Hlavný architekt projektu	Ing. arch. Peter Kožuško
Projektový tím	Ing. arch. Paulína Jurášková, Ing. Michal Záborský, Ing. Lukáš Zachar, Ing. Zsolt Nagy, Ing. Matúš Krajčík, Bc. František Smatana, Ing. arch. Kristián Vrnčko

Profesia/časť PD	E.1.6. VZDUCHOTECHNIKA	Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 01 - Základná škola	Dátum	11/2020
Zodpovedný projektant	Ing. Fedor Kalász	Formát	16xA4
Vypracoval	Ing. Fedor Kalász	Mierka	1 : 75
Názov výkresu	**PODORYS 2.NP A REZY**	č. zákazky / stupeň / stav. objekt / časť / výkres č. / revízia č.	**A02_RP_SO.01_E.1.6_002** 001

PYNOGRAPH: Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk tel/z: +421910977837