

Všetkým záujemcom

V Bratislave dňa 18.02.2021

VEC

**Odpovede verejného obstarávateľa na doručené žiadosti o vysvetlenie – VI.**

Verejný obstarávateľ, **Mestská časť Bratislava - Rača**, (ďalej len „verejný obstarávateľ“) vyhlásil oznámením o vyhlásení verejného obstarávania zverejneným v Ú. v. EÚ zo dňa 4.12.2020 pod zn. 2020/S 237-581997 a vo Vestníku ÚVO č. 257/2020 zo dňa 7.12.2020 pod č. **44402** – **MSP** verejné obstarávanie s názvom „**Rekonštrukcia ZŠ Plickova 9**“ (ďalej len „oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania“).

Verejnému obstarávateľovi doručili záujemcovia žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch a ich prílohách, na ktoré verejný obstarávateľ poskytuje nižšie uvedené odpovede.

**Otázka č. 1**

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie nezrovnalosti medzi TS z POV v súčte odpadov :

TS z POV podľa tabuľky odpadov : 1 311,25 t

Súčet z výkazu 01.1 ASR + Statika : 4 981,423 t

## 6.5 Odpady

Pre nakladanie s odpadom platí zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj vyhláška č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhláška 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Pri výstavbe sa predpokladá tvorba odpadu, ktorý podľa Katalógu odpadov možno zatriediť nasledovne:

Číslo druhu odpadu	Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu	Kategória odpadu	Predpokladané množstvá v t.	Nakladanie s odpadom
<b>17 01</b>	<b>BETÓN, TEHLÝ, KERAMIKA</b>			
17 01 01	Betón	O	795,6	R5
17 01 07	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O	299,2	R5
<b>17 02</b>	<b>DREVO, SKLO A PLASTY</b>			
17 02 01	Drevo	O	7,5	R1
17 02 02	Sklo	O	49	R5
17 02 03	Plasty	O	4,9	R3
<b>17 03</b>	<b>Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky</b>			
17 03 02	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	O	47	R3
<b>17 04</b>	<b>KOVY</b>			
17 04 05	Železo, oceľ	O	11,5	R4
17 04 11	Káble iné ako uvedené v 17 04 10	O	0,5	R4
<b>17 05</b>	<b>ZEMINA, KAMENIVO*</b>			
17 05 06	Výkopová zemina iná ako v 17 05 05	O	4,5	D1
<b>17 06</b>	<b>IZOLAČNÉ MATERIÁLY</b>			
17 06 04	Izolačné materiály iné ako 17 06 01 a 17 06 03	O	9,1	D1
<b>17 09</b>	<b>INÉ ODPADY ZO STAVIEB</b>			
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako v 17 09 01 - 03	O	80	D1
<b>15</b>	<b>ODPADOVÉ OBALY</b>			
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O	0,4	R3
15 01 02	Obaly z plastov	O	0,1	R3
15 01 03	Obaly z dreva	O	0,3	R1
<b>20</b>	<b>KOMUNÁLNE ODPADY</b>			
20 01 21	Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	N	0,15	D14 a D5
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O	1,5	D10
<b>Nebezpečné odpady spolu:</b>			<b>0,15</b>	
<b>Odpady spolu:</b>			<b>1311,25</b>	

### Odpoveď verejného obstarávateľa:

Projekt organizácie výstavby bol spracovaný v stupni projektu na stavebné povolenie, ktorého podrobnosť nezahŕňala realizačný výkaz výmer. Preto odporúčame počítať s odpadmi, ktoré uvádza rozpočtársky výkaz výmer, kde sú hmotnosti pridelené programom pre jednotlivé položky. Zároveň uvádzame, že uvedené hmotnosti odpadov sú odhady a pri realizácii môže prísť k odchýlke.

Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom projektovú dokumentáciu s výkresovou časťou, vrátane výkazu výmer, ako aj vydané stavebné povolenie, preto každý záujemca má možnosť oboznámiť sa kompletne z ich obsahom. Prípadné nedostatky vo výkaze výmer, ktoré vzniknú napr. nepremietnutím prác alebo množstiev z projektovej dokumentácie do výkazu výmer, nezbavujú uchádzačov zodpovednosti za starostlivé odborné posúdenie kompletnej projektovej dokumentácie vrátane výkazu výmer pri príprave ponuky, podľa ktorých sú pri predkladaní ponúk povinní oceniť rozpočet diela v súlade s pravidlami uvedenými v súťažných podkladoch a pri zmluvnom plnení sú povinní riadiť sa ustanoveniami Zmluvy o dielo. Podrobné oboznámenie sa s poskytnutou

projektovou dokumentáciou je podľa názoru verejného obstarávateľa nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie ponuky uchádzačom.

## Otázka č. 2

Vo vysvetlení verejného obstarávateľa zo dňa 5.2.2021 je uvedené v odpovedi na otázku č.19:

„Podľa búracích prác v PD sa uvažuje s odstránením všetkých existujúcich omietok, ktoré sú v súčasnom stave na stenách a stropoch, ak sú tieto steny v navrhovanom stave ponechané ako pohľadové (bez predsadenej steny z SDK). Z toho dôvodu uvažujeme s hrúbkou novej omietky VPC 15 mm, nakoľko nebude dorábaná na existujúcu hrúbku.“

Uchádzač zmätočne naformuloval otázku ohľadne nadspotreby omietok. Otázka smerovala na nerovnosť stávajúcich murovaných stien, kde krivosť steny bola vyrovnaná omietkou. Čo sme zaznamenali pri obhliadke. Ak odstránime starú omietku v hrúbke 30 mm, tak musíme naniesť 30 mm novej omietky aby stena bola vo zvislici a vyhovovala STN. V prípade, že verejný obstarávateľ aj naďalej trvá na svojom stanovisku zo dňa 5.2.2021, prosíme o prehlásenie, že v prípade realizácie omietok hr 15mm nebude pri preberacom konaní trvať na ich realizácii z hľadiska ich rovinnosti a zvislosti v zmysle STN.

### Odpoveď verejného obstarávateľa:

Značná časť pôvodných omietok v objekte je otlčená, z čoho je viditeľné, že jej pôvodná hrúbka je premenlivá v rôznych miestach stavby. Projektant ale nerobil sondy na každej stene a nedokáže celoplošne zadefinovať priemernú hrúbku.

Projekt predpokladá, že VPC omietka hr. 15mm by mala stačiť, tak aby bola krivosť stien vyhovujúca voči STN. Odporúčame uchádzačom počítať s nadspotrebou v prípade krivších konštrukcií stavby. Rovinnosť a zvislosť podľa STN musí byť dodržaná.

Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom projektovú dokumentáciu s výkresovou časťou, vrátane výkazu výmer, ako aj vydané stavebné povolenie, preto každý záujemca má možnosť oboznámiť sa kompletne z ich obsahom. Prípadné nedostatky vo výkaze výmer, ktoré vzniknú napr. nepremietnutím prác alebo množstiev z projektovej dokumentácie do výkazu výmer, nezbavujú uchádzačov zodpovednosti za starostlivé odborné posúdenie kompletnej projektovej dokumentácie vrátane výkazu výmer pri príprave ponuky, podľa ktorých sú pri predkladaní ponúk povinní oceniť rozpočet diela v súlade s pravidlami uvedenými v súťažných podkladoch a pri zmluvnom plnení sú povinní riadiť sa ustanoveniami Zmluvy o dielo. Podrobné oboznámenie sa s poskytnutou projektovou dokumentáciou je podľa názoru verejného obstarávateľa nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie ponuky uchádzačom.

## Otázka č. 3

Výkaz výmer obsahuje v objekte SO02 montáž dlažby vo výmere 94,20 m<sup>2</sup> pričom dodávka je 168,851 m<sup>2</sup>. Prosím opraviť množstvo montáže na správnu výmeru.

771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vrátane všetkých potrebných profilov a špárovania	m <sup>2</sup>	94,200
	<i>keramická dlažba spekaná, neglazovaná, 100x100mm far. RAL 9007, špárovacia hmota RAL 9010 (trieda protišmyk. R10+)</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>90,678</i>

<i>keramická dlažba spekaná, neglazovaná, 100x100mm far. RAL 9007, spárovacia hmota RAL 9010</i>	<i>m2</i>	<i>78,173</i>
--	-----------	---------------

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Časť položky pre dodávku keramickej dlažby zahŕňa aj materiál pre realizáciu sokla. Montáž pre sokel je v položke 233. Údaj vo výkaze výmer je správny.

**Otázka č. 4**

Chceme sa opýtať, či rozmery obkladačiek definovaných vo výkaze výmer, konkrétne obkladačky rozmerov 50x50 mm a 100x100mm v hygien kabínkach a priestoroch wc musia byť striktné dodržané, alebo je možné v cenovej ponuke uvažovať s dodávkou štandardných rozmerov obkladačiek, napr. 200x200 mm, samozrejme pri zachovaní požadovaných farebností.

Dôvodom odporúčenia tejto zámény rozmerov je možná finančná úspora

Jedná sa konkrétne o tieto položky :

507	M	59766551-Ob/01	<i>Ob/1 Obkladačky keramické 100x100 mm, far.: Základná biela RAL 9010, PÚ.: hladká, mat, špár. hmota: Tyrkysovomätová RAL 6033</i>	<i>m2</i>	<i>63,974</i>
508	M	59766551-Ob/02	<i>Ob/2 Obkladačky keramické 50x50 mm, far.: Základná biela RAL 9010, PÚ.: hladká, mat, špár. hmota: Čierna RAL 9005</i>	<i>m2</i>	<i>638,285</i>
509	M	59766551-Ob/03	<i>Ob/3 Obkladačky keramické 100x100 mm, far.: Základná biela RAL 9010, PÚ.: hladká, mat, špár. hmota: Čierna RAL 9005</i>	<i>m2</i>	<i>603,646</i>
510	M	59766551-Ob/04	<i>Ob/4 Obkladačky keramické 50x50 mm, far.: Svetlý karneol RAL 040 70 20, PÚ.: hladká, mat, špár. hmota: Čierna RAL 9005</i>	<i>m2</i>	<i>39,280</i>

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Nakoľko ide o architektonický zámer, žiadame dodržať rozmer a farebnosť obkladačiek, definovaných v projektovej dokumentácii.

**Otázka č. 5**

Podľa bodu 28.2. súťažných podkladov verejný obstarávateľ vyžaduje v ponuke uviesť zoznam subdodávateľov, ktorí sú uchádzačovi známi v čase predkladania ponuky. Chceme sa opýtať, či je pre splnenie tejto podmienky potrebné pre každého subdodávateľa uviesť všetky údaje v rozsahu prílohy č4 zmluvy o dielo ? Alebo až úspešný uchádzač predkladá za každého subdodávateľa túto prílohu Zmluvy osobitne ?

Bude teda pre splnenie podmienky stačiť ak uchádzač v ponuke uvedie iba menovitý zoznam so základnými údajmi známych subdodávateľov?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Podľa bodu 28.2. súťažných podkladov verejný obstarávateľ vyžaduje v ponuke uviesť zoznam tých subdodávateľov, ktorí sú uchádzačovi známi v čase predkladania ponuky - na splnenie tejto požiadavky

postačuje uviesť v ponuke iba očíslovaný zoznam subdodávateľov so základnými údajmi známymi subdodávateľov v rozsahu týchto údajov uvedených v Prílohe č. 4 k Zmluve o dielo:

#### **„Subdodávateľ č. 1**

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Registrácia:

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa:

Predmet plnenia vykonávaný subdodávateľom:

Hodnota plnenia vykonávaného subdodávateľom (v EUR):... (bez DPH)“

Verejný obstarávateľ zároveň v časti „Dokumenty“ v IS Josephine zverejňuje formálne upravené znenie Prílohy č. 4 k Zmluve o dielo „Zoznam subdodávateľov“.

#### **Otázka č. 6**

Vo výpise okien je pri oknách O 01- O 36 v poznámke uvedené, že súčasťou dodávky okien sú vnútorné žalúzie.

Poprosíme o doplnenie bližšej tech. špecifikácie o aké žalúzie sa jedná a čo má byť predmetom ceny.

#### Odpoveď verejného obstarávateľa:

Súčasťou dodávky okna tj predmetom ceny má byť : štandardné horizontálne interiérové žalúzie z hliníkových lamiel, vrátane kotviacich a vodiacich prvkov na mechanické ovládanie.

Farebnosť lamiel a ostatných prvkov žalúzie - RAL7016 antracit

#### **Otázka č. 7**

- Vo VV Elektroinštalácie SO05 OST je pol. č. 18 - K-SVIETIDLO LED, 6389lm 46W 4000K CRI80. Vo výkr. A02\_DRP\_SO.05\_E1.5\_E6 (Pôdorys – OST) je pri položke svietidla K uvedené: SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, NAPR. DAMP PROOF LED 21W 2400lm IP65 4000K CRI80. Žiadame zosúladiť PD s VV.

#### Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí popis z odpovede na otázku týkajúcu sa uvedenej položky (pol. č. 18 - K-SVIETIDLO LED) uverejnenej v dokumente „Odpovede verejného obstarávateľa na doručené žiadosti o vysvetlenie – IV.“ zverejnenom v časti „Dokumenty“ v IS Josephine a popis vo výkresoch PD. Uvedené je opravené vo VV.