



DOVOLENÉ VZDIALENOSTI MEDZI KRIŽUJÚCIMI SA
PODZEMNÝMI VEDENIAMI PODĽA STN 736005

NN KÁBEL - NN KÁBEL :	5 cm
NN KÁBEL - VN KÁBEL :	20 cm
NN KÁBEL - SLABOPRÚD :	20 cm, RESP. 10 cm V CHRÁNIČKE
NN KÁBEL - PLYNOVOD NTL :	10 cm
NN KÁBEL - PLYNOVOD STL :	10 cm
NN KÁBEL - VODOVOD :	40 cm
NN KÁBEL - TEPLOVOD :	30 cm
NN KÁBEL - KANALIZÁCIA :	30 cm

DOVOLENÉ VZDIALENOSTI MEDZI SÚBEŽNÝMI
PODZEMNÝMI VEDENIAMI PODĽA STN 736005

NN KÁBEL - NN KÁBEL :	5 cm
NN KÁBEL - VN KÁBEL :	20 cm
NN KÁBEL - SLABOPRÚD :	20 cm, RESP. 10 cm V CHRÁNIČKE
NN KÁBEL - PLYNOVOD NTL :	40 cm
NN KÁBEL - PLYNOVOD STL :	60 cm
NN KÁBEL - VODOVOD :	40 cm
NN KÁBEL - TEPLOVOD :	30 cm
NN KÁBEL - KANALIZÁCIA :	50 cm

ULOŽENIE KÁBELOV PODĽA STN 341050 Z ROKU 1988
/ ZMENA "C" / A SÚČASNE PODĽA STN 736005

LEGENDA

	NAVRH. KÁBEL V ZEMI V RYHE 35x80 cm
	JESTV. VZDUŠNÉ SEKUNDÁRNE VEDENIE NN
	JESTV. PODPERNÝ BOD BETÓNOVÝ JEDNODUCHÝ
RE	NAVRH. ROZVÁDZAČ MERANIA NA HRANICI PARCELY
RH	HLAVNÝ ROZVÁDZAČ OBJEKTU
SPP2	PRÍPOJKOVÁ SKRIŇA TYP SPP2 D IV P21 NA PODP. BODE - POZRI SO 01
	NAVRH. ZEMNIACI PÁS FeZn 4x30 mm V KABELOVEJ RYHE

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA : 3 PEN, A.C. 50 Hz, 400 V, TN-C
VONKAJŠIE VPLYVY : PODĽA DOLOŽENÉHO PROTOKOLU / STN 33 2000-5-51 /
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM : STN 33 2000-4-41
IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, PRÍLOHA A.1
UMIESTNENÍM MIMO DOSAHU, PRÍLOHA B.3
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA PRI PORUCHE V SIETI TN-C, čl. 411.3.2

Vypracoval Ing. JÁN SOTÁK	Zodp. projektant Ing. JÁN SOTÁK	Podpis	PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA ELEKTRO Ing. JÁN SOTÁK 09301 VRANOV n/T, DUKL. HRDINOV 2473 0907-020591 sotakjan1@gmail.com
Miesto stavby : VECHEC, PARCELA č. 906/2			Okres : VRANOV n. T.
Investor : OBEC VECHEC, OBECNÝ ÚRAD VECHEC, HLAVNÁ č. 133/32			
Stavba : VÝSTAVBA MŠ V OBCI VECHEC			
Objekt : SO 06-2 - ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE			
Obsah : SITUÁCIA			
Formát : 2xA4	Dátum : 3./2019	Mierka : 1:300	Č. výkr. : 1