

[illegible]

- 1 KOTOL SPALOVANIE PELETIEK DEFRO S KOMPAKT EKOPELL 40 KW FULL (ZÁSOBNÍK VLAVO)
/NÝKON 40KW, MAXIMÁLNY PREVÁDZKOVÝ TLAK 2,5 BAR, TEPLOTA VYKUROVACEJ VODY MAX.90 °C/
2 ZÁSOBNÍK PELIET ROZMERU 6-8 mm - OBJEM 289 ltr
3 SET OCHRANY SPIATOČKY VRÁTANE ČERPADLA ESBE LTC 171-40, OTV. 60°C, Rp 6/4"
4 HYDRAULICKÁ VÝHYBKÁ MEIBES MHK 32 (m= 3m3/h, Q= max. 70 kW) (obj.č. 66391.3)
5 ROZDELOVAČ MEIBES PRE 3-OKRUHY, VRÁTANE ISOLÁCIE A KONZOL., (obj.č. 66301.4)
6a,6b,6c RÝCHLOMONTÁŽNA ČERPADLOVÁ SKUPINA MEIBES MK S 3-CESTNÝM ZMIEŠAVAČOM
A ČERPADLOM 1"GRUNDFOS ALPHA2 25-40 VRÁTANE SERVOPOHONU (obj.č. 66931.6)
7 RÝCHLOMONTÁŽNA ČERPADLOVÁ SKUPINA MEIBES UK BEZ ZMIEŠAVAČA
A ČERPADLOM 1"GRUNDFOS ALPHA2 25-60 (obj.č. 66911.6)
8 PRÍSTROJ NA ÚPRAVU VODY - EUV 40 DOM
9 ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ TV TATRAMAT VTI 300 VRÁTANE DOPLNKOVEJ EL. ŠPIRÁLY HP 3/150
10 EXPANZNÁ NÁDOBA S MEMBRÁNOU REFLEX NG 80/6 bar VRÁTANE SERVISNÉHO KOHÚTA SO ZAISTENÍM MK1"
11 AUTOMATICKÝ DOPLŇACÍ VENTIL IVAR ADV NG 50, DN15
/ALTER. MOŽNO RIEŠIŤ RUČNÉ DOPUŠŤANIE /
12 EKVITERMICKÝ REGULÁTOR VYKUROVANIA DEFRO S OBSLUŽNOU JEDNOTKOU APC 3 ADAPTIVE CONTROL
/OSADENÉ V PANELE KOTLA/
13a,13b,13c DIALKOVÉ OVLÁDANIE IZBOVÝ TERMOSTAT C7RF KG ELEKTRONIK OSADIŤ V M1.06, M2.04, M3.04
/MOŽNÁ VÝBAVA - OSADIŤ PO DOHODE S INVEŠTOROM/

NAVRHNUTÉ ZARIADENIA UVK JE MOŽNÉ ZAMENIŤ ZA VÝROBOK INEJ ZNAČKY S OBDOBNÝM TECHNICKÝM PREVEDENÍM A ROVNAKÝMI PARAMETRAMI

ZODP. PROJEKTANT:	ING. JÁN IVANKO		UNIprojekt plus, s.r.o. 094 22 Nižný Hrušov 571 mobil: 0918566516 e-mail: uniprojekt@stonline.sk
VYPRACOVAL:	ING.SILVESTER TAKÁČ		
INVESTOR:	OBEC VECHEC. HLAVNÁ 133/32, 09412		
MIESTO STAVBY:	OBEC VECHEC		
NÁZOV STAVBY:			<div style="text-align: center; font-size: 1.5em; color: #008080;">VÝSTAVBA MŠ V OBCI VECHEC</div>
PS/SO:	SO-01 HLAVNÝ OBJEKT	Č. KÓPIE:	FORMÁT: 8 x A4 DÁTUM: 03/2019 STUPEŇ: DSPaR DIEL: UVK REVÍZIA: MIERKA: 1:50
OBSAH VYKRESU: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">1.NP - ROZVODY UVK</div>			Č. VÝKRESU: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">UVK1</div>