



NAPĀOVÁ SÚSTAVA : 3 N/PE AC 400/230V TN-C-S, TN-S
OCHRANA PRED ZĀSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM (STN 33 2000-4-41):

- ZĀKLADNĀ OCHRANA:
Ochrana izoláciou živých ěastí pod%a ěl.412.1 (príloha A.1)
Ochrana zábranami alebo krytmi pod%a ěl.412.2 (príloha A.2)
Ochrana umiestnením inštalácie a el. rozvodov ěl.412.2.4 (príloha B.3)

- OCHRANA PRI PORUCHE:
Ochrana samoěinným odpojením napájania pod%a ěl.411.3.2
Ochranné uzemnenie pod%a ěl.411.3.1.1
Ochranné pospájanie pod%a ěl.411.3.1.2
Doplňková ochrana (RCD) pod%a ěl.411.3.3

ZOD. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	HIP	Dušan Frankoviě Budovateľská 1 919 26 ZAVAR	
DUŠAN FRANKOVIĚ	PETER SRPOŇ	PETER SRPOŇ	ING.J. MASARYK		
KRAJ: TRNAVSKÝ	OKRES: TRNAVA	OBEC: TRNAVA	FORMĀT	2A4	
INVESTOR: MESTO TRNAVA			DĀTUM	10/2016	
NĀZOV AKCIE	ZŠ s MŠ A.KUBINU 34 - TRNAVA, rekonštrukcia sociálneho zariadenia telocviěne, zdravotechniky a in%inierskych sietí, PD			ŤĀEL	PROJEKT STAVBY
				ARCH.ĈÍSLO	
				ĈASŤ	
NĀZOV VÝKRESU	Celková situácia stavby			MIERKA	POR.Ĉ.
				1:500	1.