



LEGENDA POTRUBÍ

- OTOPNÁ VODA PŘÍVODNÍ 80°C
- OTOPNÁ VODA VRATNÁ 60°C
- OTOPNÁ VODA PŘÍVODNÍ 80°C – STÁVAJÍCÍ
- OTOPNÁ VODA VRATNÁ 60°C – STÁVAJÍCÍ
- IZ POTRUBÍ ISOLOVÁNO
- 1.1 OZNAČENÍ STUPAČKY

LEGENDA ARMATUR

- RV RADIÁTOROVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL ROHOVÝ
- RŠ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ ROHOVÉ
- TH TERMOSTATICKÁ HLAVICE S VESTAVĚNÝM ČIDLEM PRO VEŘEJNÉ PROSTORY
- PV RADIÁTOROVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL PŘÍMÝ
- PŠ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PŘÍMÝ

LEGENDA TĚLES

- DESKOVÉ OCELOVÉ TĚLESO S BOČNÍM PŘIPOJENÍM (TYP/ VÝŠKA/ DÉLKA TĚLESA)



Projekční kancelář

Kamenec 1685, CZ-76861 Bystřice pod Hostýnem | www.stanion.cz



Stanislav Ondroušek
Autorizovaný stavitel ČKAIT - 1201496

Telefon +420 573 333 123
Mobil +420 773 690 977
E-mail projekce@stanion.cz

Zodp. projektant	Vypracoval		
Pavel Matela	Pavel Matela		
Kraj : ZLÍNSKÝ			
Stavebník : MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM MASARYKOVO NÁM. 137, 768 61, IČ 00287113		Datum	01/2018
Stavba : OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ 1NP, MASARYKOVO NÁM. 137, 768 61 BYSTRICE POD HOSTÝNEM		Stupeň PD	DSP
Profese : Ústřední vytápění		Formát	2xA4
Obsah : SCHÉMA		Zakázkové číslo	18.I.005P
		Objekt	S0.01
		č.výkresu	103
		měřítko	1:50